НОМЭК

Адрес: 620016, г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, д. 28
Телефон: 8 (912) 210-05-20, факс: (343) 228-27-80
http: www.nomek.ru
e-mail: info@nomek.ru
ИНН 6671353975, КПП 667101001, ОГРН 1116671004713

Комплексная поставка продукции электротехнического назначения

Наша цель: *Обеспечение промышленных и гражданских потребителей только надежными системами электроснабжения посредством проектирования, строительства, поставки и обслуживания. Снижение затрат наших клиентов на приобретаемую электроэнергию.*

Исх. № б/н от 17 августа 2012 года	По месту требования

Смета - расчет экономии электроэнергии, а также финансовых затрат на содержание многоэтажного жилого дома при использовании различны осветительных ламп. В частности приведена смета-сравнение применения ламп КЛЛ, СС, ЛОН. Расчет проведен для 16 этажного жилого дома в г. Екатеринбург, район УНЦ.

№	Параметр	КЛЛ	СС	ЛОН
1	2	3	4	5
2	Потребляемая мощность, Вт.	26	6	60
3	Потребляемая мощность, кВт.	0,026	0,006	0,06
4	Время работы лампы, ч.	24	24	24
5	Стоимость эл. энергии, руб./кВт*час	4,5	4,5	4,5
6	Суточное потребления эл. энергии, кВт.	0,624	0,144	1,44
7	Расходы эл. энергии в сутки на одну лампу, руб.	2,808	0,648	6,48
8	Расходы эл. энергии в год на одну лампу, руб.	1024,92	236,52	2365,2
9	Количество ламп, шт.	250	250	250
10	Расходы эл. энергии в год на все лампы, руб.	256 230	59 130	591 300

Экономия КЛЛ по сравнению с ЛОН, руб. в год.	**335 070**
Экономия СС по сравнению с ЛОН, руб. в год.	**532 170**
Экономия СС по сравнению с КЛЛ, руб. в год.	**197 100**

С наилучшими пожеланиями,

Директор Шульга М.В.